



## TermoK8® FONOSTOP L.V.

Sistema specializzato d'isolamento Termico,  
Risanamento e Qualificazione Energetica



### COMPONENTI TERMOK8® FONOSTOP L.V.

<b>COLLANTE:</b>	Klebocem
<b>ISOLANTE:</b>	Fonostop Vetro
<b>RASANTE:</b>	Klebocem
<b>RETE:</b>	Armatex C1 - Armatex C1 "R"
<b>RIVESTIMENTO:</b>	Rivatone Plus - Rivatone Idrosiliconico Plus
<b>ACCESSORI:</b>	in funzione della tipologia della parete da rivestire e del progetto

**DOTATO DI CERTIFICAZIONE DI FONOSOLAMENTO**

In collaborazione con **ISOVER**  
SAINT-GOBAIN



**IVAS INDUSTRIA VERNICI S.P.A.**

Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italia  
tel. +39 0541 815811 - fax +39 0541 933112  
www.termok8.com - info@termok8.com

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

**Soluzione ideale per ottemperare in modo specifico alla normativa in materia di efficienza energetica ed inquinamento acustico. Il sistema prevede quale isolante un pannello accoppiato (EPS + lana di vetro) studiato per garantire il migliore isolamento acustico in abbinamento a quello termico.**

**DOTATO DI CERTIFICAZIONE DI FONOSOLAMENTO**

### VOCE DI CAPITOLATO

Tutte le superfici esterne di facciata saranno rivestite in opera dal ciclo TermoK8® FONOSTOP L.V. dopo eventuale specifica ed appropriata preparazione del supporto da valutarsi caso per caso in funzione dello stato e della tipologia delle superfici. Si consiglia di consultare il manuale tecnico TermoK8® per le specifiche di posa.

### Strato isolante

L'allineamento di partenza e contenimento del sistema di isolamento verrà realizzato mediante l'applicazione meccanica, per mezzo di tasselli ad espansione, di un profilato in lega di alluminio (profilo di partenza) perimetralmente al piano terra dell'edificio ed eventualmente alle pareti degli sfondati, in funzione dello spessore dell'isolante. Nel caso partenze contro-terra seguire le indicazioni contenute nel manuale tecnico TermoK8®.

Applicazione di pannelli isolanti Fonostop Vetro, in cui sono preaccoppiate una lastra di lana divetro dello spessore di 4 cm e una lastra di EPS 100 dello spessore di cm 4 (altri spessori su richiesta); dimensioni cm 100x50 ; resistenza termica  $R = 2,19 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  per spessore cm 8. I pannelli vanno posati con la lana di vetro rivolta verso il supporto murario.

L'ancoraggio dei pannelli alle superfici di facciata (posati in orizzontale partendo dal basso e con le fughe verticali sfalsate), verrà realizzato mediante stesura di malta adesiva Klebocem a base di resine sintetiche, per cordoli lungo il perimetro della lastra e per punti centrali assicurando una corretta adesione perimetrale del pannello isolante al supporto e buona planarità.

### Fissaggio meccanico

Inserimento di appositi tasselli ad espansione in ragione di n° 6 al m<sup>2</sup> (tassellatura normale) o n° 8 al m<sup>2</sup> (tassellatura rinforzata) a seconda di condizioni ambientali, stato del supporto, altezza, garantendo una idonea profondità di ancoraggio nella parte sana del supporto murario. Si consiglia di aumentare il numero dei tasselli nelle zone perimetrali dell'edificio (per una larghezza di almeno 1 m) nel caso questo superi i 18 m di altezza.

Prima della rasatura dei pannelli isolanti è necessario applicare, in corrispondenza di tutti gli spigoli, i parasigoli a protezione di tutto il sistema ed eventuali altri profili accessori tramite stesura del collante sui pannelli (non è consentito l'uso di profili zincati o in ferro verniciato).

In corrispondenza di tutti gli angoli delle aperture (porte, finestre...) andranno incollati fazzoletti di rete Armatex C1 (cm 20x40) inclinati di 45° rispetto all'asse perpendicolare delle aperture stesse.

Eventuali piccoli dislivelli dovranno essere corretti con carteggiatura delle superfici.



## TermoK8® FONOSTOP L.V.

Sistema specializzato d'Isolamento Termico,  
Risanamento e Qualificazione Energetica



### COMPONENTI TERMOK8® FONOSTOP L.V.

<b>COLLANTE:</b>	Klebocem
<b>ISOLANTE:</b>	Fonostop Vetro
<b>RASANTE:</b>	Klebocem
<b>RETE:</b>	Armatex C1 - Armatex C1 "R"
<b>RIVESTIMENTO:</b>	Rivatone Plus - Rivatone Idrosiliconico Plus
<b>ACCESSORI:</b>	in funzione della tipologia della parete da rivestire e del progetto

**DOTATO DI CERTIFICAZIONE DI FONOSOLAMENTO**



**IVAS INDUSTRIA VERNICI S.P.A.**

Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italia  
tel. +39 0541 815811 - fax +39 0541 933112  
www.termok8.com - info@termok8.com

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

### Intonaco sottile armato

I pannelli isolanti saranno rivestiti in opera con malta rasante Klebocem in cui verrà annegata, sulla malta ancora fresca, la rete in tessuto di fibra di vetro apprettato antialcalina e antidemagliante Armatex C1. La sovrapposizione dei teli di rete dovrà essere di almeno 10 cm (sia in verticale che in orizzontale), di 15 cm in prossimità dei risvolti, se protetti con profili paraspigoli privi di rete incorporata. Lo strato armato verrà completato con una successiva rasatura a completo essiccamento del primo strato di malta a completa copertura della rete.

Per le zoccolature dei fabbricati e le porzioni esposte ad urti accidentali si consiglia l'uso di apposita rete rinforzata (Armatex C1 R) ed eventuale collante a granulometria maggiorata (Klebocem Grosso).

Realizzazione delle sigillature con apposito sigillante poliuretano sovraperniciabile (Sigil Pol) a copertura delle guarnizioni elastiche precedentemente posate per la compensazione dei movimenti di ritiro e dilatazione.

### Rivestimento di finitura

A strato armato ben stagionato, verrà applicato a spatola in una sola mano e successivamente frattazzato, uno strato continuo di rivestimento granulato (nelle granulometrie disponibili) a largo spettro d'azione contro l'annerimento algale e fungino, Rivatone Plus o Rivatone Idrosiliconico Plus, specificamente formulato per sistemi a cappotto (seguire le specifiche indicate nella scheda tecnica). E' consigliato un colore di finitura chiaro, o comunque con un indice di riflessione alla luce superiore a 25 %.

Dovranno essere previste fasce di interruzione orizzontali e verticali, al fine di non evidenziare difetti derivanti da riprese di applicazioni.

Durante l'applicazione la temperatura ambiente deve essere compresa fra i +5°C ed i +35°C con umidità relativa non superiore all'80%.

### Accessori

Giunti di dilatazione e raccordo fra il sistema isolante e i profili di contenimento e/o protezione, verranno trattati con l'impiego degli accessori necessari alla buona realizzazione del sistema e sigillati mediante utilizzo di idoneo sigillante sovraperniciabile. Eventuali altri componenti accessori funzionali e/o decorativi sono in relazione alla complessità di progetto.

*N.B. La stesura della Voce di Capitolato richiede particolare attenzione alle condizioni in cui si trova il supporto e alla risoluzione dei vari "nodi critici" del fabbricato, pertanto deve essere personalizzata per ogni singolo progetto.*